



Milano, **27 GEN. 2015**

*Ministero per i beni le attività*

*culturali ed il turismo*

SOPRINTENDENZA PER I BENI  
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
MILANO

*Al*

Comune di Bergamo  
Area Politiche del Territorio  
Via Canovine, 21  
24126 Bergamo

*Prot. N. 14970-15405*



**Comune di Bergamo**  
E0021827 02/02/2015



[VI.5/]

E p.c. Agenzia del Demanio  
Largo Belotti, 3  
24100 Bergamo

Agenzia del Demanio  
Corso Monforte, 32  
20122 Milano

Oggetto: Bergamo. Mura Venete. Proprietà demaniale. Tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004. (D.M. 20.01.1954). Progetto di manutenzione programmata tratto compreso tra Porta S. Lorenzo a Porta S. Alessandro (esclusi tratti C13-14-15-16-17). Richiesta di approvazione.

Con riferimento alla lettera di codesto Comune del 15.12.2014 n.246284, questa Soprintendenza, facendo seguito agli incontri pregressi, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 42/04, approva il progetto di cui si restituisce copia munita di visto, con le seguenti prescrizioni:

- i lavori relativi alla fase 1, che prevedono la rimozione della vegetazione infestante da parte dell'Associazione Orobicane Onlus, siano effettuati mediante una puntuale e costante azione di controllo e di verifica da parte del progettista incaricato arch. Angelo Brena, come precisato nella relazione tecnica;
- la rimozione della vegetazione sia effettuata senza intaccare le malte di allettamento e di sigillatura dei giunti e laddove si rilevassero problemi in presenza di malte fragili ed incoerenti siano sospese le lavorazioni e poste in essere le verifiche necessarie;
- nei tratti interessati da vegetazione diffusa, generalmente coperti da edera, sia preventivamente attuato un diserbo con idonei prodotti al fine di tutelare le malte esistenti, così come descritto nelle schede 1 e 2: tratto A11-A12, B6-B7, B7-B8, C4-C5, C5-C6, C9-C10;
- eseguiti i lavori in progetto, i futuri interventi siano nuovamente sottoposti all'approvazione della scrivente sulla scorta di una documentazione progettuale aggiornata a quelle che saranno le condizioni del paramento murario;
- le opere relative alla fase 2 siano oggetto di esaustive campionature da concordare in corso lavori (pulitura, reintegro sigillature, rifacimenti parapetti, sostituzioni copertine, ecc...);
- la D.L., a conclusione dell'intervento, trasmetta una dettagliata relazione tecnica delle operazioni eseguite e la documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima, durante e dopo i lavori.

Il Responsabile del procedimento  
(Arch. Giuseppe Napoleone)



Il Soprintendente  
(Arch. Alberto Artioli)